

Перв. примен.

Справ. №

# Пример шкафа для бытовой котельной на ИСУ-02

Приведена электрическая схема шкафа для бытовой котельной, состоящей из 1 контура с плавным управлением и реле контроля давления в системе.

Все цепи управления развязаны через реле.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Шкаф на базе ИСУ-02

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	1


avtisu.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Справ. №	Перв. примен.

~220В	L
	N

XT1 ∅ L  
XT2 ∅ N



A2-1 ∅ XT3  
A2-2 ∅ XT4  
N ∅ XT5  
A2-4 ∅ XT6  
N ∅ XT7

закр	клапан 1 контура
откр	
общ	
L	насос 1 контура
N	

авария давления теплонос-ля	+
	-
датчики t	+
	-

XT8 ∅ A1-1  
XT9 ∅ A1-2  
XT10 ∅ A1-3  
XT11 ∅ A1-4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Бытовая котельная на базе ИСУ-02	Лист	Масса	Масштаб
	Лист	Листов	1
Шкаф управления	avtisu.ru		